

## Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: „**Rekonštrukcia vodovodného potrubia**“

Rekonštrukcia šachty hlavného uzáveru vody a výmena hlavného uzáveru vody v budove školy, na prízemí pri vrátnici.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

- Šramanie betónu a obkopanie existujúcich rúr v šachte (zväčšenie šachty)
- Demontáž nefunkčného hlavného uzáveru vody s potrubím
- Montáž vodovodného potrubia s novým hlavným uzáverom vody
- Šalovanie a betónovanie šachty
- Montáž obruby a poklopu šachtovej jamy
- Likvidácia odpadu
- Skúška tesnosti

Záruka na celé dielo sa požaduje minimálne 5 rokov.

### Technické parametre:

- Šupátkový ventil 3", 2 x vnútorný závit
- Vsuvka 3", mosadzná
- Rúra 2,5", tlak 10 atm.
- Šachtový poklop s obrubou 60 x 60 cm, oceľový plech

### Celková dodávka a montáž:

- 2 ks šupátkový ventil
- 4 ks vsuvky
- 14 m rúry
- 4,5 m<sup>2</sup> betónu
- 1 ks šachtový poklop a obruba