



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- Zásuvková el. inštalácia
- Napájací rozvádzač
- Zásuvka nástenná jednoduchá s krytom, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž

POZNÁMKY:

- Kábel v jednotlivých priestoroch viesť na omietke v lište rozmeru 20x20mm
- Kábel viesť pod stropom miestnosti tak aby nekolidovala bola dodržaná vzdialenosť súbehu so slaboprádovou el. inštaláciou
- Prestup kábla cez stenu viesť v ochranej rúrke príslušného prierezu
- Všetky el. inštalácie v kúpeľniach a v umývacích priestoroch realizovať v zmysle podmienok uvedených v protokole o určení vonkajších vplyvov

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (podľa kap. 411)

Základná ochrana (pred priamym dotykom), podľa čl. 411.2

- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty

Ochrana pri poruche (pred nepriamym dotykom), podľa čl. 411.3

- 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
- 411.3.3 Doplnková ochrana
- 415.1 Prúdové chrániče (RCD)

OZNAČOVANIE EL. ZARIADENÍ:

- XC1/ R3/1 WL01
- Označenie obvodu, poradové číslo
 - Označenie napájacieho rozvádzača
 - Označenie zariadenia (viď Legenda elektrických značiek)

ROZVODNÝ SYSTÉM:

1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing. Pavol FEDORČÁK, PhD		VYPRACOVAL : Ing. Ľubomír OROSI		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLÉŠ		<div>ETES</div> <div>ODBORNÁ ČINNOSŤ V ELEKTROTECHNIKE</div> <div>B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou, 093 01 Ing. Marek PAČUTA Ing. Anton ILLÉŠ +421 905 709375 +421 905 186947 pacuta@etes.sk illes@etes.sk</div>	
INVESTOR : ZÁKLADNÁ ŠKOLA LÚČNA							
MIESTO :		NÁMESTIE JÁNA PAVLA II., 827/26, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU					
STAVBA : <							