

KOTVENIE PLYN. POTRUBIA POD STROPOM

VZOROVÉ ZOBRAZENIE

PEVNÉ A POSÚVNE ULOŽENIA POTRUBÍ KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM ZÁVESNÉHO SYSTÉMU



VZDIALENOSTI PODPIER

MAX. VZDIALENOSTI PODPIER PRE UCHYTENIE OCEĽOVÉHO POTRUBIA

ϕ 15	UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,75 m
ϕ 20	UCHYTENIE POTRUBIA PO 3,0 m
ϕ 25	UCHYTENIE POTRUBIA DO 3,5 m
ϕ 32	UCHYTENIE POTRUBIA PO 3,75 m
ϕ 40	UCHYTENIE POTRUBIA PO 4,25 m
ϕ 50	UCHYTENIE POTRUBIA PO 4,75 m

DETAIL PRESTUPU POTRUBIA STENOU



POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI, JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM, PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKYCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005

Hl. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	ENAU s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:pavol.fedorcak@yahoo.com	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	Základná škola Lúčna		
Miesto stavby	Námestie Jána Pavla II., 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou	Formát	2 x A4
Názov stavby	Vonkajšie rozvody ZŠ Lúčna	Dátum	10/2018
Objekt	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	Stupeň	SP
Obsah	PÔDORYS PÔVODNEJ KOTOLNE	Mierka	1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Číslo výkresu	02