



AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.  
 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, tel. 81 532 42 81, fax 81 532 19 10  
 Centralne Laboratorium  
 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10, tel. 81 746 03 24, tel/fax 81 746 30 83  
 e-mail: laboratorium@aqua.mpwik.lublin.pl http://www.mpwik.lublin.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 5305/18**

Nazwa i adres klienta: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego  
 21-040 Świdnik, ul. Jarzębinowa 6  
 Zlecenie / umowa: zlecenie z dnia 04.01.2018 r.  
 Miejsce / pkt pobierania próbek: Świdnik ul. Jarzębinowa 6 - Szkoła Podstawowa nr 5 / Basen - środek krótszego boku  
 Badany obiekt: woda z niecki basenowej  
 Opis próbki: próbka jednorazowa  
 Dane próbobyrcy: T.Pilip (prac.Laboratorium)  
 Sposób pobierania próbki: PN-EN ISO 19458:2007 A  
 Data / godz. pobierania próbki: 18.12.2018 / 10.05  
 Stan próbki: prawidłowy  
 Data przyjęcia próbki: 18.12.2018  
 Data rozpoczęcia / zakończenia badań: 18.12.2018 / 20.12.2018  
 Identyfikacja obiektu badania: 6103/18

| L.p.                     | Badany parametr                          | Jednostka miary | Wynik badania | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Badanie mikrobiologiczne |                                          |                 |               |                                               |
| 1                        | Obecność i liczba Escherichia coli       | A jtk/100 ml    | 0             | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04           |
| 2                        | Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa | A jtk/100 ml    | 0             | PN-EN ISO 16266:2009                          |

A - Badany parametr akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr akredytacji AB 383. Aktualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl)  
 jtk - jednostki tworzące kolonie

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

KIEROWNIK  
 Pracowni Pobierania Próbek  
 Centralne Laboratorium  
 24.12.2018

KIEROWNIK  
 Pracowni Mikrobiologicznej  
 mgr Iwona Radziejewicz

KIEROWNIK  
 Pracowni Mikrobiologicznej  
 mgr Iwona Radziejewicz

PDF kyoScan-1.11.2019-9.06.38.pdf zapisz | pokaż  
 174.2 KB

Nazwa pliku  
 kyoScan-1.11.2019-9.06.38.pdf  
 W konwersacji  
 Przejdź do źródła

Pobierz